

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 22»
С. ДЕНЯТИНО

Механизаторов ул., д.7, с.Денятино
Меленковский район
Владимирская обл., 602129
Тел./факс: (49247) 2-13-68
E-mail: 22.dou@melenku.ru
ОКПО 43163824, ОГРН 1023341068211
ИНН/КПП 3319004950/331901001

Заместителю начальника ОНД и ПР по
Селивановскому и Меленковскому
районам
А.М. Брюзгину


ОТВЕТ

Изучив предписание ОНД и ПР по Селивановскому и Меленковскому районам об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.01.2022 № 1/3/ , в целях устранения выявленных в результате плановой проверки нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми документами (акт от 28.01.2022) выполнены следующие мероприятия:

№п/п	Вид недостатка, нарушения	Наименование мероприятий по устранению
1	Организация работ по очистке вентиляционных камер и горючих отходов	Копия договора подряда с Управляющей компанией «Форсаж» от 5 августа 2022г. Акт обследования технического состояния системы вентиляции № 1/22-05 от 05.08.2022г.
2	Обеспечение наличия знаков ПБ , в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы	Копия счета № 510 от 06.04.2022г. на приобретение знаков ПБ фотолюм Фотоматериал.
3	Обеспечить наличие технической документации на систему противопожарной защиты	Копия исполнительной документации
4	Ширина дверных проемов менее 1,2 м Обеспечить ширину дверных проемов не менее 1,2	Проведены расчеты по оценке пожарного риска Копия документации с выводом о соответствии и несоответствии нормативных значений пожарных рисков
5	Обеспечить обязательную фиксацию огнетушителей на полу от возможного падения при случайном воздействии огнетушителей.	Копия счета № 510 от 06.04.2022г. на приобретение универсальных подставок для ОУ и ОП Фотоматериал

6	Обеспечить возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов	Установлены запоры и крючки на дверях эвакуационных выходов Фотоматериал
7	В складском помещении исключить эксплуатацию светильника со снятым плафоном	Светильник обеспечен плафоном. Фотоматериал
8.	Обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты	Приказ «О назначении ответственных лиц за эвакуацию детей и сотрудников» №16/1 Фотоматериал
9.	Оборудовать дверь, ведущую с лестничной клетки в групповую комнату исправным приспособлением для самозакрывания	Фотоматериал
10	Разработать и утвердить инструкцию о мерах ПБ, в соответствии с требованием	Разработана программа вводного и первичного инструктажей по ПБ Копия документации
11	Обеспечить наличие периодического осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, с внесением в журнал эксплуатации систем ПЗ	Копия журнала учета огнетушителей

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 22» с. Денятино



Т.Н. Шмелькова