

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 22»
С. ДЕНЯТИНО

Механизаторов ул., д. 7, с. Денятино
Меленковский район
Владимирская обл., 602129
Тел./факс: (49247) 2-13-68
E-mail: 22.dou@melenku.ru
ОКПО 43163824, ОГРН 1023341068211
ИНН/КПП 3319004950/331901001

З.С. Денятино № *7*

Начальнику Территориального отдела по о.
Муром, Муромском, Меленковском и
Селивановском районах
С. А. Лосеву

ОТВЕТ

Изучив предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 16.06.2022 № 58, в целях устранения выявленных в результате плановой проверки нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми документами (акт от 16.06.2022 № 58) выполнены следующие мероприятия:

Вид недостатка, нарушения	Наименование мероприятий по устранению
Для приготовления блюд использовать посуду (кастрюли, миски), выполненную из нержавеющей стали, в соответствии с требованиями п.2.4.6.2.СП2.4.3648-20	Приложение: Счет на приобретение с ИП Лаптев от 18.07.2022г. № 158 Посуда приобретена. Фотоматериал
Обеспечить горячим водоснабжением раковину для мытья рук на пищеблоке, в соответствии с требованиями п.3.4.13СП2.4.3648-20	Фотоматериал. Произведена замена смесителя и подведена горячая вода.
Провести обследование технического состояния систем вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) в соответствии с требованиями п.2.7.4СП2.4.3648-20	Копия договора подряда с Управляющей компанией «Форсаж» от 5 августа 2022г. Акт обследования технического состояния системы вентиляции № 1/22-05 от 05.08.2022г.
Привести конструкцию окон на пищеблоке в надлежащее состояние, обеспечивающее проведение проветривания, согласно требованиям п.2.7.2.СП2.4.3648-20	Конструкции окон на пищеблоке приведены в надлежащее состояние. Произведен ремонт рам, позволяющий обеспечить проветривание, согласно требованиям. Фотоматериал

Обеспечить наличие ограждающих устройств отопительных приборов в санитарном узле, соответствии с требованиями п.2.7.5.СП2.4.3648-20	Фотоматериал Ограждение отопительных приборов(батареи) установлено.
Обеспечить каждое спальное место матрасом с наметрасниками, соответствии с требованиями п.2.4.8,3.1.9 СП2.4.3648-20	Фотоматериал Спальные места обеспечены наметрасниками
Обеспечить организацию чистого белья так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем соответствии с требованиями п.2.4.8,3.1.9 СП2.4.3648-20,	Копия договоров подряда с ООО «Аквасервис» № 72/22/68, от 01.08.2022 Пересечение чистого белья с грязным исключено.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 22» с. Денятино



Т.Н. Шмелькова